



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО Г. МОСКВЕ**

(Главное управление МЧС России по г. Москве)

ул. Пречистенка, 22/2, стр. 1, г. Москва, 119034

Телефон: 244-82-72, 244-82-71 (код 499)

Факс: 637-25-68 (код 495)

E-mail: gu\_moscov@mchs.gov.ru

19.01.2023 № ИГ-100-43

На № \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Ваше обращение от 28.12.2022 № ГИ-17752 по вопросу установки рамок металлодетектора у входных дверей, в Главном управлении МЧС России по г. Москве рассмотрено в части касающейся.

Нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности требования к расстоянию от рамок металлодетектора до входных дверей не установлены.

Одновременно с изложенным сообщаю, что в соответствии с подпунктом «а» пункта 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 не допускается устанавливать у входных дверей вышеуказанные устройства при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации.

С уважением,

Заместитель начальника Главного управления –  
начальник Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы

А.Б. Бобров